

STANDARD pro umístění zařízení na stožáry VO v Praze

Umístění veškerého přídatného zařízení na stožáry VO na území hlavního města Prahy musí být předem odsouhlaseno správcem veřejného osvětlení (VO) společností Technologie hlavního města Prahy, a.s..

Žadatel vyplní formulář, který je umístěn na stránkách www.thmp.cz záložka Jak si zařídit, „Smlouvy a další žádosti“. Vyplněný formulář zašle na kontaktní e-mail : smlouvyVO@thmp.cz.

Ve formuláři musí být uveden typ zařízení podle katalogového listu, který bude v příloze žádosti, a foto zařízení.

Žadatel zajistí nezbytná legislativní povolení pro instalaci svého zařízení plně v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami.

Zařízení bude namontováno pouze na odsouhlasené typy stožárů VO; pokud bude požadováno umístit zařízení na starší stožár VO, bude požadovat správce předložení statického posudku. (V případě, že stožár neumožní osadit zařízení, bude vyměněn za výrobcem doporučený typ stožáru na náklady žadatele.)

Instalaci zařízení smí provádět pouze správcem (THMP) schválená firma. Před instalací zařízení musí být práce nahlášeny na dispečink THMP. Začátek a konec prací na veřejném osvětlení bude hlášen na centrální dispečink THMP, a.s., tel: **800 40 40 60**.

Veškeré práce spojené se zapojením zařízení žadatele do svorkovnice provádí správce VO (servisní odd.), nebo předem správcem schválený dodavatel, na náklady žadatele.

Způsob instalace:

- Při instalaci zařízení nesmí dojít k omezení normou předepsaných průjezdných profilů.
- Na stožár VO bude k přichycení použita objímka nebo speciální páska (bandimex) z nekorodujícího materiálu.
- Na stožáru bude proveden maximálně jeden průvrt (průměr max. 20 mm), který bude vzdálen 0,5 m od lubu nebo spoje dvou dílů stožáru a bude opatřen protikorozním nátěrem a průchodkou.
- Instalaci zařízení nesmí dojít k omezení vstupu do stožáru VO, nesmí dojít k zakrytí štítku s evidenčním číslem.
- Instalaci zařízení nesmí být nijak dotčeno stávající vybavení světelného místa – stožár, poloha výložníků, svítidel atd.
- Pokud bude zařízení napojeno na kabelový rozvod VO bude zajištěno napájení pouze v režimu VO (umožňuje-li to kapacita sítě VO).
- Zařízení s odběrem elektrické energie bude v případě příkonu nad 500 W připojeno 3fázově s rovnoměrným rozfázováním.
- Odjištění přípojky zařízení žadatele s odběrem el. energie musí být provedeno v místě připojení do zařízení VO pojistkou podle platných ČSN.

- V případě umístění kabelového vedení pro zařízení žadatele na stožáru VO bude toto zavěšeno na lanku a vyvázáno, v místě vstupu do stožáru VO bude vyvázána smyčka z důvodu zamezení stékání vody do stožáru VO, využit musí být konstrukční otvor pro kabelový svod.
- Kabelové vedení odběratele bude ve stožáru VO označeno plastovým identifikačním štítkem, připevněným nevodivým materiálem s uvedením majitele zařízení, typu připojeného zařízení, názvem jeho umístění a evidenčním číslem zařízení (toto evidenční číslo přidělí správce VO).
- V případě zemního napojení zařízení odběratele ze stožáru VO musí být využit konstrukční vstup do stožáru.
- V okolí konstrukčních prvků VO (výložník, svítidlo atd.) musí být dostatečný manipulační prostor dle ČSN k bezpečnému provádění údržby a opravy stožáru VO.
- Veškeré doplňkové zařízení na stožáru musí zůstat zachováno, jeho případné přemístění musí být předem písemně projednáno se správcem.

Po instalaci zařízení bude sepsán technikem správce **PROTOKOL o umístění doplňku na zařízení VO.** (Kontaktní osoba správce Petr Kopp 730 895 999)

V případě instalace zařízení s odběrem el. energie bude správci VO předložena před připojením tohoto zařízení na kabelový rozvod VO revizní zpráva a protokoly o shodě. O připojení zařízení žadatele na kabelové rozvody VO bude sepsán protokol, který bude podepsán žadatelem popř. jím pověřenou osobou.

Po provedení demontáže budou na náklady žadatele odstraněny ze stožáru VO všechny kotvící a upevňovací prvky, které sloužily k upevnění zařízení, a vše bude uvedeno do původního stavu, průvrty budou utěsněny např. plastovou ucpávkou. Pro provedené demontáži zajistí žadatel na své náklady opravu nátěru stožáru (ve shodné barvě) v místě uchycení demontovaného zařízení stanoveným technologickým postupem, který stanoví správce VO.

V případě nutnosti poskytne žadatel správci VO součinnost např. při výměně stožáru, provádění nátěrů atd. V případě výměny stožáru (obnova, rekonstrukce, přeložka VO, dopravní nehoda apod.) zajišťované správcem VO, která bude vyžadovat instalaci jiného typu stožáru, uhradí žadatel rozdíl mezi cenou standardního typu a typu instalovaného z důvodu umístění jeho zařízení na stožár VO.

Žadatel nese zodpovědnost za narušení statiky a konstrukční pevnosti stožáru v důsledku umístění svého zařízení.

Žadatel nese plnou odpovědnost a náklady spojené s prokazatelným poškozením stožáru VO a veškerého doplňkového zařízení na stožáru VO, které způsobil při svojí činnosti. Žadatel nese plnou zodpovědnost a následně i náhradu za škodu, která vznikne na majetku či zdraví osob, spojenou s jeho činnostmi a instalovaným zařízením žadatele.

Pojištění zařízení i jeho provozu je záležitostí žadatele, případně provozovatele zařízení.

Žadatel není oprávněn bez souhlasu poskytovatele použít jiné zařízení VO než zařízení, které bylo písemně odsouhlaseno správcem VO.

V případě poškození funkčnosti a estetického vzhledu zařízení žadatele vlivem nepříznivých klimatických podmínek, povětrnostních a jiných vlivů je žadatel povinen zjednat okamžitou nápravu uvedením zařízení do původního stavu.

Veškerou obsluhu, údržbu, opravy a revize zařízení, které slouží výhradně jen pro potřeby žadatele v souvislosti s provozem, si žadatel zajišťuje a hradí na vlastní náklady. Žadatel je povinen při své činnosti zajistit a dodržovat v okolí stožárů VO pořádek a čistotu v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

PROTOKOL o umístění doplňku na stožár VO

Zápis ze dne:.....

Adresa:

Evidenční čísla stožárů:

Účastníci :

Majitel doplňku

Obch. jméno:.....

Adresa:.....

IČ: DIČ:.....

Zástupce:Kontakt:

Zhotovitel:

Obch. jméno:

Adresa:

IČ:..... DIČ:

Zástupce:Kontakt:.....

Kontroloval za správce: Technologie hlavního města Prahy, a.s. Adresa: Dělnická 213/12, 170 00
Praha 7 IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541

Technik:.....Kontakt.....

Seznam dokladů: